



№ 210214 от «11» ЯНВАРЯ 2021 г.

ОТЧЕТ**О РАБОТЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО УСТРОЙСТВА****I. ДАННЫЕ****ЗАКАЗЧИК:** Горно-туристический комплекс «Династия»**АДРЕС ОБЪЕКТА:** Россия, Краснодарский край, г. Сочи, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 76/3**ПЕРИОД ТЕСТИРОВАНИЯ:** 07.12.20- 21.12.20**МАРКА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА:** Матрица NP73E.3-1 4-1**НОМЕР ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА:** 04328599**ДАТА ПОВЕРКИ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА:** Неизвестно**КОЭФФИЦИЕНТ ТРАНСФОРМАЦИИ ТТ:** 200/5 (40)**ХАРАКТЕР ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:** Ресторан, котельная, вентиляция,,

кондиционеры, индукционные плиты, пароконвектомат, 25 квартир с электроплитами.

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: $\cos\phi = 0,91$ **МОДЕЛЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО УСТРОЙСТВА:** FAZZZA50**СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО УСТРОЙСТВА:** 210214**МОНТАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:** ООО «Энергия»**СБОР ПОКАЗАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЛСЯ:** ИП Галкин**II. ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ**

РЕЖИМ РАБОТЫ FAZZZA	НАЧАЛО ТЕСТИРОВАНИЯ	ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРОВ УЧЕТА В НАЧАЛЕ ТЕСТИРОВАНИЯ	ОКОНЧАНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ	ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРОВ УЧЕТА В КОНЦЕ ТЕСТИРОВАНИЯ	КОЭФФИЦИЕНТ ТРАНСФОРМАЦИИ	РАСХОД С УЧЕТОМ ТРАНСФОРМАЦИИ (кВт/ч)
Выключено	01.12.20	9310	07.12.20	9430	40	4830
Включено	07.12.20	9430	14.12.20	9532	40	4084
	14.12.20	9532	21.12.20	9627	40	3808

III. РАСЧЕТЫ

По узлу учета №04328599, за период с 07.12.2020г. по 14.12.2020г. Энергоэффективное устройство FAZZZA включено, потребление составило 4084 кВт/ч.

Количество человек/ночёвок в отеле: 190

За период с 01.12.2020г. по 07.12.2020г. без энергоэффективного устройства среднее потребление составило 4830 кВт/ч.

Количество человек/ночёвок в отеле: 186

ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ УСТРОЙСТВА FAZZZA СОСТАВИЛ 746 КВТ/Ч ИЛИ 18,8% В ДЕНЕЖНОМ ЭКВИВАLENTE 6 900 РУБЛЕЙ*ЗА 7 ДНЕЙ.

*(ПРИ ТАРИФЕ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 9,25 РУБЛЕЙ)

По узлу учета №04328599, за период с 14.12.2020 г. по 21.12.2020 г. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ УСТРОЙСТВО FAZZZA ВКЛЮЧЕНО, ПОТРЕБЛЕНИЕ СОСТАВИЛО 3 808 КВТ/Ч.

КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК/НОЧЕВОК В ОТЕЛЕ: 224

ЗА ПЕРИОД С 01.12.2020 г. по 07.12.2020 г. БЕЗ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО УСТРОЙСТВА СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ СОСТАВИЛО 4 830 КВТ/Ч.

КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕЙ В ОТЕЛЕ: 186

ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ УСТРОЙСТВА FAZZZA СОСТАВИЛ 1022 КВТ/Ч ИЛИ 26,8%. В ДЕНЕЖНОМ ЭКВИВАLENTE 9 453 РУБЛЕЙ* ЗА 7 ДНЕЙ.

*(ПРИ ТАРИФЕ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 9,25 РУБЛЕЙ)

ЗАГРУЗКА РЕСТОРАНА ПО ВЫРУЧКЕ СОСТАВЛЯЛА 7-14.12.2020 И 14-21.12.2020 СООТВЕТСТВЕННО 89% И 96% К ВЫРУЧКЕ ЗА 1-7.12.2020

ФАКТИЧЕСКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ РЕСТОРАНА НЕ ИЗМЕРЯЛОСЬ.

IV. ИТОГИ

ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ КЛИЕКТОПОТОКА УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ.

ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ ВОЗМОЖНО, СОСТАВИЛ В ПРОЦЕНТНОМ СООТНОШЕНИИ ОТ 18,8 ДО 26,8% ИЛИ 16 353 РУБЛЯ ЗА 14 ДНЕЙ.

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ УСТРОЙСТВА FAZZZA УДАЛОСЬ ПОВЫСИТЬ КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ МАРКИРОВОК.


СПРАВочно:

ПРИ АНАЛОГИЧНОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ ЭКОНОМИЯ В МЕСЯЦ СОСТАВИТ 36 210 РУБЛЕЙ.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. ДАННЫЕ ПРИБОРА УЧЕТА С ФОТОГРАФИЯМИ
2. ФОТОГРАФИИ С МЕСТА УСТАНОВКИ.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ЭНЕРГИЯ»


М.П.

СБОР ПОКАЗАНИЙ ПОДТВЕРДИЛ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ГАЛКИН А.А.


М.П.



FAZZZA

ТЕЛ/ФАКС: +7 (495) 103 42 82

EMAIL: INFO@FAZZZA.RU

FAZZZA.RU

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К ОТЧЕТУ №210214 ОТ 11.01.2021Г.

